

INVA WC HÄTÄKUTSUJÄRJESTELMÄ (FEH1001)


TARKOITUS

TÄMÄN JÄRJESTELMÄN TARKOITUKSENA ON PALVELLA LIIKUNTARAJOITTEISIA JA MUITA AVUN TARPEESSA OLEVIA WC-TILOISSA.

TOIMINTAPERIAATE

PAINETTAESSA HÄLYTYS-PAINIKETTA TAI VETONARUA VEDETTÄESSÄ TILAN ULKOPUOLELLA OLEVAN HÄLYTTIMEN MERKKIVALO VILKKUU JA SUMMERI SOI KATKONAISESTI. PAINIKKEISSA ON RAUHOITUSMERKKIVALO, JOKA ON MERKKINÄ KÄYTTÄJÄLLE, ETTÄ AVUNPYyntÖ ON TOIMINUT. HÄLYTYS ON VOIMASSA KUNNES SE KUITATAAN WC:N OVENPIELESSÄ OLEVASTA KUITTAUSPAINIKKEESTA. HÄLYTYS-PAINIKKEISSA ON TOIMINNANVALITSIN:

- TOIMINTO A: RAUHOITUSMERKKIVALOT SYTTYVÄT KAIKISSA PAINIKKEISSA
- TOIMINTO B. RAUHOITUSMERKKIVALO SYTTYY VAIN NIISSÄ PAINIKKEISSA, JOITA ON PAINETTU



KAPELOINTI:
0,5

A = ESIM. 2x1,5

B = ESIM. MHS 1 x 4 x

KLM 4 x 0,8

KLMA 4 x 0,8 + 0,8



VETOPAINIKE
FAP 3002



HÄLYTIN
FIM 1200



VALVONTAKOJE
FEH 1001



MUUNTAJA 230V / 15V / 2VA
FLM 1000

- NARU JÄTETÄÄN NIIN PITKÄKSI, ETTÄ SE "LEPÄÄ" LATTIALLA

- ASENNUS WC:N OVEN YLÄPUOLELLE ULOS

- VALVONTAKOJEELLA KUITTAUSNAPPI

- MUUNTAJA ASENNETAAN AINA OMAAN RASIAAN



ABB
Porvoon Sisäkehä 2, P.O.Box 16
06101 Porvoo, Finland
Tel. 010 22 11
Fax. 010 22 54255
www.abb.com

JÄRJESTELMÄN ERITYISOMINAISUUKSIA:

- PUTKITUS: RASIA T PERÄKKÄIN
- TÄYSIN LAAJENNETTAVISSA, JA MUUNNELTAVISSA

RAKENNUSKOHD:

PUTAAN VILKKAAT, KETUNKUJA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ:

INVA WC HÄTÄKUTSUJÄRJESTELMÄ
JOHDOTUSKAAVIO

DOK

PVM. 29.8.2025

SUUN.

SUUNNITTELU-TOIMISTO:

SUUN.


PIIRT.

TARK.

TYÖ NRO:

PIIR. NRO:

INVA WC HÄTÄKUTSUJÄRJESTELMÄ (FEH1001)



HUOM! SYÖTTÖPIIRISSÄ ON KÄYTETTÄVÄ TARVITTAESSA KAIKKINAPAISESTI IRROITTAVAA KÄYTTÖKYTKINTÄ, JOKA ON SIOITETTAVA SITEN, ETTÄ JÄRJESTELMÄN TAHATON POISKYTKENTÄ ESTYY

ABB
ABB
Porvoon Sisäkehä 2, P.O.Box 16
06101 Porvoo, Finland
Tel. 010 22 11
Fax. 010 22 54255
www.abb.com

JÄRJESTELMÄN ERITYISOMINAISUUKSIA:
— TÄYSIN LAAJENNETTAVISSA, JA MUUNNELTAVISSA

RAKENNUSKOHDTE:

PUTAAN VILKKAAT, KETUNKUJA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ:

INVA WC HÄTÄKUTSUJÄRJESTELMÄ
KYTKENTÄKAAVIO

DOK SUUNNITTELUTOIMISTO:

PVM. 29.8.2025

SUUN.

SUUN. TYÖ NRO:

PIIRT. PIIR. NRO:

TARK.