



Kanavat kierresaumakanavaa sinkitystä teräslevystä.
Osat muotoonpuristettuja ebdm-kumitiivistein.

Kanavat kannakoidan ilmastointisangoiin..
Höyrysulun lävistyskohdat teipataan tiiviiksi teipillä.

MUUTOS	PVM	TEKI	MUUTOKSEN SISÄLTÖ
KOSEAKYLA HAUKIPUDAS 120 RAKENNUS TORENPIIDE UUJISRAKENNUS	KORTTELIT/LA 508 	TONTTI/RNO 2	VIIRANOMAISTEN ARKISTONTIMERKINTÖJÄ VARTEN PIRUSTUSLIIJI ILMANVAIHTO
RAKENNUSSOIKHEEN NIMI JA OSOTIE PUTAAN VILKKAAT KERHORAKENNUS KETUNKUJA 10 90830 HAUKIPUDAS			PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 1. JA 2. KERROS MK 1:50
SUUNNITTELIJA JA PÄVÄYS Insinööritoimisto Lamkon Oy Mika Laurila, LVI-ins. Puh. 0400-305742	PVM 31.7.2025 TARK 	SUUNNITTELLIAA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO LVI - 25183 - 3201	MUUTOS